



N° 12506\*03

Formulaire  
obligatoire  
CODE DE  
L'ENERGIE  
articles  
D342-18 à 21

# ATTESTATION DE CONFORMITÉ

Installation de consommation à usage domestique

Cadre réservé  
au CONSUELFormulaire émis le : 22/05/2018  
A envoyer au CONSUEL avant le : 22/05/2019  
N° Client : 136571 N° AC : 60118000235614  
N° SIRET : 81957334600015 Fact. : SE18FW041555 \*

VISA DU CONSUEL

(Comité National pour la Sécurité des Usagers de l'Electricité)  
organisme agréé par le Ministère de l'Industrie

Attestation "Jaune"

Visé par CONSUEL  
le 12/06/2018

(obligatoire pour la mise en service de l'installation)

## ADRESSE DES CORRESPONDANCES

Si incomplète ou différente de celle indiquée dans le cadre "INSTALLATEUR" ci-contre

Nom du contact : DESCHAMPSAdresse : 16 RUE DES GUICHETSCP : 61500 Ville : SEESTél. portable : 0616693096Mail : orne.elec.deschamps@wanadoo.fr

INSTALLATEUR

DESCHAMPS  
16 RUE DES GUICHETS  
61500 SEES

## INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Mise en service demandée au gestionnaire de réseau de distribution d'électricité (G.R.D.) \* :  NON  OUI

☛ Si oui : Référence du point de livraison fournie par le G.R.D. : \_\_\_\_\_

Nom du propriétaire de l'installation \* : YRYSNom de l'opération ou du programme : YRYSBât. Collectif \* :  NON  OUI ☛ Si oui : Immeuble : \_\_\_\_\_ Cage : \_\_\_\_\_ Etage : \_\_\_\_\_ Porte : \_\_\_\_\_Adresse \* N° : 2 / Lot : \_\_\_\_\_ Rue : ROUTE D'ANCINNESIndiquez le n° de lot s'il s'agit de plusieurs maisons individuelles disposant de la même adresse po

Complément : \_\_\_\_\_

Code postal : 61000 Commune : ALENCONLatitude : 48,418142 Longitude : 0,097158

## TYPE DE CONSTRUCTION À USAGE DOMESTIQUE

Type \* :  MAISON  APPARTEMENT ☛ Si maison ou appartement, indiquez le nombre de pièces principales : 6 FOYER-LOGEMENT  DEPENDANCE  PISCINE  IRVE (1A)  BORNE (1B)  AUTRE : \_\_\_\_\_Opération collective \* :  NON  OUI ☛ Si oui : nombre total de logements objets de travaux électriques : \_\_\_\_\_

## TRAVAUX

Travaux \* :  Installation neuve  Rénovation totale  Mise en sécurité  Rénovation partielle ☛ :Puissance limitée (2) \* :  OUI  NON ☛ Si non : Fournir le dossier SC 143 (3)

Si rénovation partielle, indiquer le nombre de circuits (4) \* :

Autres intervenants en électricité sur installation de consommation (5) \* :  NON  OUI

☛ Si oui : Indiquer nom et coordonnées :

	neufs	existants
1,5 mm <sup>2</sup>		
2,5 mm <sup>2</sup>		
autres		

**L'installateur soussigné (6) atteste que l'installation électrique de consommation, objet de cette attestation, est conforme aux prescriptions de sécurité en vigueur et que les parties rénovées sont compatibles, du point de vue de la sécurité, avec les parties non rénovées.**

Le signataire reconnaît avoir pris connaissance et accepter le règlement d'intervention du CONSUEL (3)

Date \* : 11 / 06 / 2018

Signature \* :

Signée électroniquement par  
DESCHAMPS (136571)

\* : Données obligatoires ou cocher obligatoirement une case.

(1a) : Infrastructure de Recharge des Véhicules Electriques - (1b) : Borne pour caravane, ou bateau.

(2) : Puissance inférieure ou égale à 36 kVA au point de livraison (≤ 90 A monophasé ou ≤ 60 A triphasé).

(3) : Téléchargeable à partir de [www.consuel.com](http://www.consuel.com) ou envoi sur demande.

(4) : Circuits neufs (norme NF C15-100) / Circuits existants mis en sécurité

(5) : Concerne les installations électriques fixes (canalisation électrique fixe ou dispositif de protection contre les surintensités ou contre les contacts indirects).

(6) : Tel que désigné dans le cadre "Installateur".

Zone réservée au CONSUEL  
Ne rien inscrire dans ce cadre

60118000235614